

Предложение по внесению изменений в схему теплоснабжения с. Верхнепашино

1. Котельная с. Верхнепашино ул. Советская 91/5

объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 г.: – 3769,21 Гкал;

потери тепловой энергии в сети – 836,49 Гкал;

собственные нужды котельной – 264,48 Гкал;

выработка тепловой энергии – 4870,18 Гкал.

плановый расход топлива 2170,94 тн.

2. Котельная с. Верхнепашино ул. Пролетарская 20

объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 г.: – 9209,74 Гкал;

потери тепловой энергии в сети – 6509,41 Гкал;

собственные нужды котельной – 216,7 Гкал;

выработка тепловой энергии – 15935,85 Гкал.

плановый расход топлива 6699,73 тн.

3. Котельная с. Верхнепашино ул. Юбилейная 19А

объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 г.: – 1330,65 Гкал;

потери тепловой энергии в сети – 332,96 Гкал;

собственные нужды котельной – 32,49 Гкал;

выработка тепловой энергии – 1696,10 Гкал.

плановый расход топлива 733,39 тн.